



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AA71.B.00315

Серия RU № 0161658

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 196084, Россия, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 97, литера А, помещение 28Н, аттестат аккредитации № RA.RU.11AA71, дата регистрации 06.03.2015. Телефон: +7 (812) 777-44-00, адрес электронной почты: cert@lenpromexpertiza.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пром - Свет», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт - Петербург, шоссе Революции, дом 88, литера Ж, помещение 16Н. ОГРН 1157847181568. Телефон: + 7 (812) 425-01-63, адрес электронной почты: info@promled.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пром - Свет», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт - Петербург, шоссе Революции, дом 88, литера Ж, помещение 16Н.

ПРОДУКЦИЯ Светильники светодиодные взрывозащищенные серии «Профи v2.0 Ex» и «Пржектор v2.0 Ex» с маркировкой взрывозащиты IEx d mb IIС Т6 Gb X / IEx tb IIС Т85°С Db X, IEx d mb IIС Т5 Gb X / IEx tb IIС Т100°С Db X, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 27.40.39.110-001-11121356-2017 «Светильники светодиодные взрывозащищенные серии «Профи v2.0 Ex» и техническими условиями ТУ 27.40.39.110-003-11121356-2017 «Светильники светодиодные взрывозащищенные серии «Пржектор v2.0 Ex». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9405 40 990 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ 2354Ex, 2355Ex от 13.04.2018, выданных испытательной лабораторией АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» (аттестат аккредитации № RA.RU.21TP16); акта о результатах анализа состояния производства № 0516 А от 15.02.2018; других документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 согласно Приложению на бланке № 0118662. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» согласно Приложению, на бланке № 0118663. Условия хранения по группе IЛ в соответствии с ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения - 2 года. Назначенный срок службы - 12 лет. Дополнительная информация, идентифицирующая продукцию, в Приложении на бланках №№ 0118664, 0118665.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.04.2018 ПО 12.04.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Трофимова Анна Андреевна
(инициалы, фамилия)

(подпись)
Николанчев Дмитрий Александрович
(инициалы, фамилия)