

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.31957.04ПОР0

«ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»



№ 0000086

ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПК0.001.АЯ99.П00003

Срок действия с 23.06.2020 по 22.06.2025

КОД (ОКПД2) 27.40.39

ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЮРЭЙ»
Российская Федерация, 614036, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104
Тел.: +7 (342) 209-57-57

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЮРЭЙ»
Российская Федерация, 614036, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 104
Тел.: +7 (342) 209-57-57

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Аттестат аккредитации №ПК0.001.АЯ99 от 08.08.2018
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ» 141402, Московская область, город Химки, ГСК СКС, 15/2 <http://niiies.ru>;
info@niiies.ru; +7(499)490-24-57

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Светильники светодиодные серии «Эльбрус», «Енисей»,
«Восход», «Арктика», «Нева», «Молния», «Салют», «Галактика», «Амур».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
«Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», п.п. 4.15, 4.16, 12.4, 13.2, 13.3, 13.4
Соответствует классам пожароопасных зон: П-I, П-II, П-IIIа, П-III, степень защиты IP66, IP67

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

Протокол испытаний № 06/20-3СС от 11.06.2020 г. ИЛ «ФЕНИКС»
Аттестат аккредитации ССБК RU.21ПБ23 до 24.08.2021 г.

Настоящий сертификат соответствия внесен в единый реестр головной организации и доступен по адресу в
Интернете: www.doc.ngost.ru



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт (аудитор)

В.А. Мозиков

Я.А. Смолен